



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι

Τηλέφωνο : 2810-824625

FAX : (2810) 822964

E-mail: deyagmf@otenet.gr

Πληροφ.: Φασουλάκης Μιχάλης

Γάζι : 25/07/2019

Αρ. Πρωτ. : 1833

ΠΡΟΣ :

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ»

Θέμα : Διευκρινίσεις τεχνικών προδιαγραφών.

Στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. πρωτ. 1801/23-07-19 τεχνικής έκθεσης της ΔΕΥΑΜ, που αφορά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, ζητείται στις ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ (Α.Τ. 1-3) της ΟΜΑΔΑΣ 2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ : «...Τα εξαρτήματα θα φέρουν ενσωματωμένη σπειροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης η οποία δεν θα φέρει καμία επικάλυψη –προστασία (για ταχύτερη θερμική συγκόλληση)...».

Σας κάνουμε γνωστό ότι η ΔΕΥΑΜ θα κάνει δεκτές και ηλεκτρομούφες των οποίων τα εξαρτήματα θα φέρουν ενσωματωμένη σπειροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης η οποία θα φέρει επικάλυψη – προστασία.

Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.



Φασουλάκης Μιχάλης
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.