

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι
Τηλέφωνο : (2810) 824625
FAX : (2810) 822964. E-mail: deyagazi@otenet.gr

Γάζι : 16/12/2019

Αρ. Πρωτ. : 3722

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.

Η ΔΕΥΑΜ προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια πλαστικής δεξαμενής προκειμένου να τοποθετηθεί στον οικισμό ΜΑΔΕ της Τ.Κ. Αχλάδας για τις ανάγκες ορθότερης διαχείρισης και λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης. Με την παρεμβολή της δεξαμενής αυτής στο δίκτυο ύδρευσης, αποκόπτεται η πίεση λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφορά, αποφεύγοντας πλήγματα στους αγωγούς. Επίσης απαιτούνται υλικά τα οποία είναι αναγκαία για τη στεγάνωση της εισόδου και της εξόδου της δεξαμενής.


Η δαπάνη με CPV : 44611000-6 έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 1.399,66 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., θα καλυφθεί με ίδια έσοδα της ΔΕΥΑΜ από τον Κ.Α. 14-04 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	<p>Δεξαμενή υπέργεια, πλαστική, όγκου 10 τόνων και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :</p> <p>1) Το υλικό κατασκευής της θα πρέπει να είναι 100% παρθένο πρωτογενές πολυαιθυλένιο HDPE για εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση.</p> <p>2) Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (μαύρο χρώμα) και μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.</p> <p>3) Άθραυστο καπάκι.</p> <p>4) Κατάλληλες για πόσιμο νερό,</p> <p>5) 10ετής εγγύηση</p> <p>Η δεξαμενή θα είναι κατακόρυφη κυλίνδρου με ενδεικτικές διαστάσεις: Όγκος: 10 τόνων</p>	1 TEM	980,00	980,00

	Ύψος: 2,00 μ. περίπου Διάμετρος : 2,60 μ. περίπου			
2	Φλάντζα 3" (Φ.90) ανοξείδωτο χάλυβα SS 304, αντοχή 16 ατμ.	6 TEM	33,00	198,00
3	Βίδες M16x120 (A2 inox)	18 TEM	2,50	45,00
4	Ροδέλες M16 (A2 inox)	36 TEM	0,12	4,32
5	Παξιμάδια M16 (A2 inox)	18 TEM	0,23	4,14
6	Σωλήνας (304) 10sch 3"	5,80 ΜΕΤΡΑ	29,00	168,20
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :				1.399,66
ΦΠΑ 24% :				335,92
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€):				1.735,58

Συντάχθηκε


ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Θεωρήθηκε


ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

