*ΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ. ΒΛ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
2 ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
3 ΦΙΛΤΡΟ-ΚΟΣΚΙΝΟ
4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
5 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
6 ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΛΗΜΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
7 ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΛΗΜΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
8 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
10 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UV
11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
12 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΧΡΟΗΣ
13 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
14 ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
15 ΒΙΟΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΑΕΡΙΩΝ
16 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ COMPOST ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΑΕΡΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
17 ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΑΛΙΚΙ
18 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ, 300 m3/hr
19 ΓΡΑΦΕΙΟ, ΧΩΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UV & ΗΛΕΚΤΡ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
20 ΧΩΡΟΣ ΗΖ 20 kVA ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
21 ΧΩΡΟΣ W.C.

O_1 ΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, 100 x 100 cm
O_2 ΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗ, 20 x 30 cm
O_3 ΟΠΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 20 x 20 cm


ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ


ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Η-Μ


ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Η-Μ


ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ


ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ


ΟΨΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ


ΟΨΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ


ΤΟΜΗ Γ-Γ


ΤΟΜΗ Β-Β


ΚΑΤΟΨΗ ΠΥΘΜΕΝΑ


ΤΟΜΗ Α-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

έργο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΩΝΙΕΣ-ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

θεση: ΓΩΝΙΕΣ-ΚΑΜΑΡΑΚΙ - ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

μελετητες:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

θεμα σχεδιου: ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ

αρ. σχεδιου: K-1

κλιμακες: 1:50

χρονος μελετης: ΜΑΙΟΣ 2013

Υπογραφή - Σφραγίδα Μελετητή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΣΑΜΨΩΝ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ

Υπογραφή - Σφραγίδα Έγκρισης

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ