

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι  
Τηλέφωνο : 2810 824625  
FAX : 2810 822964, E-mail: deyagazi@otenet.gr

Γάζι, 18/05/2020

Αρ. Πρωτ.:1026

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.**

Το κτήριο στέγασης των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. διαθέτει για την ψύξη-θέρμανση, κλιματιστικές μονάδες ως κατωτέρω :

Γραφείο Γεν. Δ/ντή : τεμάχιο (1),  
Αίθουσα Τηλεελέγχου : τεμάχιο ένα (1),  
Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας : τεμάχια δύο (2),  
Γραφείο Λογιστηρίου : τεμάχιο ένα (1),  
Γραφείο τμήματος προμηθειών : τεμάχιο ένα (1),  
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου : τεμάχιο ένα (1),  
Χώρος υποδοχής - Ταμεία : τεμάχια δύο (2),  
Γραφείο Πρόεδρου : τεμάχια ένα (1),  
Τμήμα Καταναλωτών : τεμάχιο ένα (1)  
Γραφείο νομικού συμβούλου : τεμάχιο ένα (1)  
Γραφείο Προϊσταμένου Συνεργείων : τεμάχιο ένα (1),  
Χώρος εγκατάστασης της κεντρικής μονάδας της ΔΕΥΑΜ (SERVER) : τεμάχιο ένα (1).

Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. πρωτ.: Δ1(δ)/ΓΠοικ.26635 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», δόθηκαν οδηγίες για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών.

Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση, τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των κλιματιστικών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. στο πλαίσιο της διασφάλισης καλύτερων συνθηκών εργασίας των εργαζομένων της αλλά και των καταναλωτών που εισέρχονται σε αυτήν. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 504,00 €, χωρίς Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α- 62-07-04, του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Παρακάτω αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

### Τεχνικές Προδιαγραφές

Εργασίες Συντήρησης – Καθαρισμού & Απολύμανσης Μονάδας Κλιματισμού(CPV:50730000-1).


- α) Χημικός καθαρισμός στοιχείου εσωτερικού μηχανήματος.
- β) Καθαρισμός φίλτρων αέρος.
- γ) Έλεγχος πιέσεων και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού.
- δ) Καθαρισμός στοιχείου εξωτερικής μονάδας.
- ε) Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχέτευσης.
- στ) Ρύθμιση λειτουργίας και παράδοση σε λειτουργία.

Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σε δύο (2) εφαρμογές. Μία κατά την έναρξη της θερινής περιόδου και μία κατά την χειμερινή περίοδο, εκτός αν οι συνθήκες επιβάλλουν εφαρμογή σε διαφορετική περίοδο.

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ	ΤΙΜΗ (€) ανά Μ/Μ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Εργασίες Συντήρησης – Καθαρισμού & Απολύμανσης Μονάδας Κλιματισμού. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 <sup>η</sup>	14 Τεμάχια	18,00	252,00
2	Εργασίες Συντήρησης – Καθαρισμού & Απολύμανσης Μονάδας Κλιματισμού. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2 <sup>η</sup>	14 Τεμάχια	18,00	252,00
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :				504,00
Φ.Π.Α. :				120,96
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :				624,96

Συντάχθηκε



ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Δρ.-Μηχ., Διπλ/χος Ηλγος Μηχανικός

Θεωρήθηκε



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ