



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**  
**ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι

Τηλέφωνο : (2810) 824625

E-mail: deyam@deyamalevizi.gr

Γάζι : 07/09/2022

Αρ. Πρωτ. : 2348

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### **ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.**

Με την από 12/08/2022 έκθεση αυτοψίας συνεργείου της ΔΕΥΑΜ και το υπ' αριθ. 46/12-082022 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας, ενημερώθηκε η υπηρεσία ότι έγινε παραβίαση στο χώρο της χλωρίωσης της δεξαμενής Τσαχιανών στην περιοχή Αγ. Παντελεήμωνα Γαζίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δολιοφθορά στο σύστημα χλωρίωσης και σε μία εκ των δύο δεξαμενών χωρητικότητας 1000 λίτρων χλωρίου η οποία έχει υποστεί διάτρηση και το χλώριο να έχει απλωθεί στον περιβάλλοντα χώρο.

Η ΔΕΥΑΜ προτίθεται να προχωρήσει στην αντικατάσταση της πλαστικής δεξαμενής και τη σύνδεσή της με το σύστημα χλωρίωσης προκειμένου να συνεχιστή η ομαλή χλωρίωση του νερού της δεξαμενής.

Η δαπάνη με CPV : 44611500-1 έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 145,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με ίδια έσοδα της ΔΕΥΑΜ, από τον Κ.Α. 14-04 «Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς», του προϋπολογισμού του έτους 2022.

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Δεξαμενή υπέργεια, πλαστική, όγκου 1000 λίτρων και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 1) Το υλικό κατασκευής της θα πρέπει να είναι 100% παρθένο πρωτογενές πολυαιθυλένιο HDPE για εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση. 2) Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (μαύρο χρώμα) και μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. 3) Άθραυστο καπάκι. 4) Κατάλληλες για πόσιμο νερό, 5) 5ετής εγγύηση 6) Οπή εξόδου νερού 1"	1 TEM	145,00	145,00

	7) Κατακόρυφη κυλίνδρου με ενδεικτικές διαστάσεις: Ύψος: 1,10 μ. περίπου Διάμετρος : 1,10 μ. περίπου			
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>				<b>145,00</b>
<b>ΦΠΑ 24% :</b>				<b>34,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€):</b>				<b>179,80</b>

Συντάχθηκε

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

Θεωρήθηκε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, MSc  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ