
	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ							
ΕΠΩΝΥΜΙΑ							
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ							
ΤΗΛΕΦΩΝΟ							
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ							
A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
A. Η/Ζ CE PETROGEN, Ζεύς P110E 110kVA, περιοχή «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».							
1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.		1 ΤΕΜ.				
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ				
3	Φίλτρο αέρα (110kVA)		1 ΤΕΜ.				
4	Φίλτρο πετρελαίου (110kVA)		1 ΤΕΜ.				
5	Προφίλτρο πετρελαίου (110kVA)		1 ΤΕΜ.				
6	Φίλτρο λαδιού (110kVA)		2 ΤΕΜ.				
7	Λιπαντικό 15-40W (110kVA)		16 ΛΙΤΡΑ				
8	Αντιψυκτικό (110kVA)		16 ΛΙΤΡΑ				
9	Μπαταρία 120 AH – 870 A – 12V κλειστού τύπου		1 ΤΕΜ.				
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :							
ΦΠΑ 24% :							
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :							


	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018		Έγκριση : Γ.Κ.	
	Αναθεώρηση : 4		ENT 07-20-02 Σελ. 2 από 12	

B. Η/Ζ CE PETROGEN, Διόνυσος HSW 330E 330kVA, περιοχή «ΒΑΓΙΑΣ».

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (330kVA)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (330kVA)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (330kVA)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (330kVA)		35 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (330kVA)		32 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 120 AH – 870 A – 12V κλειστού τύπου		2 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Γ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, περιοχή «ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»


1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. 		1 TEM.			
---	--	--	--------	--	--	--

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.		ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4			Σελ. 3 από 12

	- Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.					
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kVA)		1 ΤΕΜ.			
4	Φίλτρο λαδιού (kVA)		1 ΤΕΜ.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kVA)		1 ΤΕΜ.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kVA)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kVA)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 ΤΕΜ.			
9	Μπαταρία 100 ΑΗ – 12V κλειστού τύπου		1 ΤΕΜ.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Δ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. «ΦΟΔΕΛΕ»


1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 ΤΕΜ			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.		ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4			Σελ. 4 από 12

8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Ε. 1^ο Η/Ζ ΓΕΜΣΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						


	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018		Έγκριση : Γ.Κ.	
	Αναθεώρηση : 4		ENT 07-20-02 Σελ. 5 από 12	

ΣΤ. 2^ο Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Ζ. Η/Ζ CE PETROGEN, Τ.Κ. ΜΟΝΗΣ


1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
---	---	--	--------	--	--	--

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 6 από 12

2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		3 ΛΙΤΡΑ			
9	Μπαταρία 44 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

H. 1^ο Η/Ζ(130 KVA) Ricardo, T.K. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΕΕΛ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		18 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		20 ΛΙΤΡΑ			
8	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						


	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 7 από 12

Θ. 2^ο Η/Ζ(35 KVA) Ricardo, T.K. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :			
			Φ.Π.Α. 24 % :			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :			

I. Η/Ζ (30 KVA) DAGEN, T.K. «ΡΟΔΙΑΣ» (ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
---	---	--	--------	--	--	--

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 8 από 12

2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ		
7	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.		

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :

Φ.Π.Α. 24 % :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :


ΙΑ. Η/Ζ(150 KVA) ARMAK GENERATOR, Κ. «ΑΧΛΑΔΑΣ» (ΕΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ)

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.		
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		20 ΛΙΤΡΑ		
7	Αντιψυκτικό (kva)		45 ΛΙΤΡΑ		
8	Μπαταρία 100 AH – 800 A – 12V κλειστού τύπου		2 TEM.		

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :


Φ.Π.Α. 24 % :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018		Έγκριση : Γ.Κ.	
	Αναθεώρηση : 4		ENT 07-20-02 Σελ. 9 από 12	

ΙΒ. Η/Ζ(55 ΚVA) ARMAK GENERATOR , Κ. «ΑΧΛΑΔΑΣ» (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ)					
1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.		
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ		
7	Αντιψυκτικό (kva)		25 ΛΙΤΡΑ		
8	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.		
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :					
Φ.Π.Α. 24 % :					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :					


ΙΓ. Η/Ζ(55 ΚVA) ARMAK GENERATOR , Κ. «ΑΧΛΑΔΑΣ» (ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΥΓΑΡΙΑΣ)					
1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.		

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 10 από 12

2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨ ΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		25 ΛΙΤΡΑ			
8	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :			
			Φ.Π.Α. 24 % :			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :			

ΙΔ. Η/Ζ(35 ΚΒΑ) ΑΡΜΑΚ GENERATOR, Κ. «ΑΧΛΑΔΑΣ» (ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΔΕ)

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		25 ΛΙΤΡΑ			
8	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :			
			Φ.Π.Α. 24 % :			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 11 από 12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	
------------------------	--


ΙΕ. Η/Ζ(22 ΚΒΑ) ΑΡΜΑΚ GENERATOR, Κ. «ΜΑΡΑΘΟΥ» (ΕΕΛ ΜΑΡΑΘΟΥ)
--

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 ΤΕΜ.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		25 ΛΙΤΡΑ			
8	Μπαταρία 100 ΑΗ – 12V κλειστού τύπου		1 ΤΕΜ.			

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :	
Φ.Π.Α. 24 % :	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :</u>

A. Η/Ζ CE PETROGEN, Ζευσ Ρ110Ε 110kVA, περιοχή «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».	
B. Η/Ζ CE PETROGEN, Διόνυσος ΗSW 330Ε 330kVA, περιοχή «ΒΑΓΙΑΣ».	
Γ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, περιοχή «ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»	
Δ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. «ΦΟΔΕΛΕ»	
Ε. 10 Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ	
ΣΤ. 20 Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ	
Ζ. Η/Ζ CE PETROGEN, Τ.Κ. ΜΟΝΗΣ	

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 12 από 12

H. 1ο Η/Ζ(130 KVA) Ricardo, Τ.Κ. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΕΕΛ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)	
Θ. 2Ο Η/Ζ(35 KVA) Ricardo, Τ.Κ. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)	
I. Η/Ζ(30 KVA) DAGEN, Τ.Κ. «ΡΟΔΙΑΣ» (ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)	
ΙΑ. Η/Ζ(150 KVA) ARMAK GENERATOR, Κ. «ΑΧΛΑΔΑΣ» (ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ)	
ΙΒ. Η/Ζ(55 KVA) ARMAK GENERATOR , Κ. «ΑΧΛΑΔΑΣ» (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ)	
ΙΓ. Η/Ζ(55 KVA) ARMAK GENERATOR, Κ. «ΑΧΛΑΔΑΣ» (ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΥΓΑΡΙΑΣ)	
ΙΔ. Η/Ζ(35 KVA) ARMAK GENERATOR, Κ. «ΑΧΛΑΔΑΣ» (ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΔΕ)	
ΙΕ. Η/Ζ(22 KVA) ARMAK GENERATOR, Κ. «ΜΑΡΑΘΟΥ» (ΕΕΛ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ)	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :	
ΦΠΑ 24% :	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

«Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜ»

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 67/2023 μελέτη της ΔΕΥΑΜ.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

Παράδοση προσφορών μέχρι 12/12/2023 και ώρα 13:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyam@deyamalevizi.gr. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία **μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
--	--