

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Ταχ.Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι

Ταχ. Κώδ. : 71414

Τηλέφωνο: 2814-409090

FAX: 2810-822964

ΠΡΟΣ

Κοινότητα Ροδιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ροή νερού στα πρηνή στη θέση Δαμακά Ροδιάς – Αποτελέσματα περαιτέρω αναλύσεων

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στα πλαίσια διερεύνησης της προέλευσης των νερών που ρέουν στα πρηνή στη θέση Δαμακά Ροδιάς, προέβη σε δεύτερη επαναληπτική ανάλυση από πιστοποιημένο εργαστήριο για το εν λόγω σημείο, σε ανάλυση του νερού στο πηγάδι καθώς και σε συγκριτική ανάλυση από το κοντινότερο σημείο δειγματοληψίας του δικτύου ύδρευσης.

Η επαναληπτική δειγματοληψία από το νερό στα πρηνή στη θέση Δαμακά, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της πρώτης στο ίδιο σημείο παρουσιάζοντας σχεδόν ίδιες τιμές σε όλες τις παραμέτρους που αναλύθηκαν. Βάσει αυτών, **δεν προκύπτει συνάφεια των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στο εν λόγω σημείο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού από το οποίο υδροδοτείται η Ροδιά.** Βάσει της ανάλυσης δείγματος από το πηγάδι, φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι **το νερό στο πηγάδι και το νερό που ρέει στα πρηνή πηγάζουν από το ίδιο υδροφόρο στρώμα** καθώς οι τιμές σε όλες τις παραμέτρους που αναλύθηκαν είναι πολύ κοντινές με ελάχιστη απόκλιση.

Όσον αφορά την **συγκριτική ανάλυση με το κοντινότερο σημείο δειγματοληψίας του δικτύου ύδρευσης**, από την πρόσφατη δειγματοληψία (08-08-2023) **επιβεβαιώθηκε η πολύ μεγάλη απόκλιση σε όλες τις παραμέτρους από το νερό που ρέει στα πρηνή καθώς και από αυτό του πηγαδιού.** Το νερό στο εν λόγω σημείο του δικτύου ύδρευσης επίσης εμφάνιζε την αναμενόμενη συνάφεια με προηγούμενες φυσικοχημικές αναλύσεις στο ίδιο σημείο.

Από όλα τα ανωτέρω δεδομένα, το νερό που ρέει στα πρανή στη θέση Δαμακά
Ροδιάς δεν φαίνεται να προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΜ.



Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

Κουγιουμπουτζάκης Γεώργιος